



Domekt R 700 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	742
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	206
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,144
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	2/11,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,7
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	179
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	73
Garso galia, L _{WA} , dBA	46
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	35
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	540×260×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	634×700×930
Priežiūros erdvė, mm	950
Masė, kg	83



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija




Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema				Vasara			
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)



Kairinis (L1)



Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-250-600-M
	SUP/EHA ASTS-250-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-250
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-250
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-250
Freoninis aušintuvas	DCF-0,7-5
Šalčio mašina	MOU-18HFN8a+ KA8142

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylinka – ištraukimas be regeneracijos)